

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации  
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий по Республике Алтай

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Улаганскому и Кош-Агачскому районам

(указывается наименование территориального органа ГПН и его подробный адрес места нахождения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12

по делу об административном правонарушении

с. Улаган

(город, район, село)

29

июля

2021 г.

Я. Старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической

(должность, ф.и.п. государственного инспектора ГПН)

работы по Улаганскому и Кош-Агачскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай

(Государственный инспектор Улаганского и Кош-Агачского районов по пожарному надзору)

капитан внутренней службы Мекин Аржан Максимович

рассмотрев протокол № 12 и материалы в отношении должностного лица

Чулунова Дмитрия Геннадьевича

(фамилия, и.о.)

Дата и место рождения 31.03.1990 г.р., с. Балыктуюль, Улаганского района, Алтайского края

Проживающего (ую) Республика Алтай, Улаганский район, с. Балыктуюль пер. Лесной 9

(указывается адрес и место жительства)

Работающего (ую), учащегося (уюся) сельская администрация Балыктуюльского сельского поселения

(наименование предприятия, объекта)

в качестве глава

(занимаемая должность)

Заработная плата (иной заработок) -

Семейное положение - иждивении - человек(а)

Документ, удостоверяющий личность Паспорт, 8412 309868, выдан ТП ОФМС России по Республике  
Алтай в Улаганском районе, 12.07.2012

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

Подвергался (подвергалась) ли ранее к административным наказаниям и за что Со слов нет

Явившегося, не явившегося (ненужное зачеркнуть) на рассмотрение дела об административном  
правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в территориальный отдел надзорной деятельности по  
Улаганскому и Кош-Агачскому районам УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Республике Алтай по адресу:  
Республика Алтай, Улаганский район, с. Улаган, ул. А.В. Санаа 21/1, кабинет ТОНД «29» июля 2021  
г. в 10 ч. 30 мин.

Материалами установлено, что должностное лицо

Чулунов Дмитрий Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

26.07.2021 12 час. 00 мин. Республика Алтай, Улаганский район, с. Балыктуюль ул. Центральная 91.  
По итогам проведения планового мероприятия по контролю (надзору) за соблюдением требований  
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского  
поселения на основании распоряжения Главного государственного инспектора Улаганского и Кош-  
Агачского районов по пожарному надзору № 13 от 12.07.2021 на территории сельского поселения, в

зданиях и помещениях эксплуатируемых сельской администрацией Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай, должностное лицо – Чулунов Д.Г. допустил нарушения требований обеспечения первичных мер пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» и иными нормативными документами, содержащих требования пожарной безопасности.

*а именно:*

**Здание сельской администрации:**

1. Не организовано работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации не исправна), обеспечивающие исправное состояние указанных средств. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (документы не предоставлены). Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);
2. Пожарный щит не доукомплектован (п. 410 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);
3. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) не проходят своевременно обслуживание, перезарядку, сведения не заносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);
4. Разделка дымохода отопительной печи не соответствует установленным требованиям (п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.14, приложение Б СП 7.13130.2013);
5. Ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности не прошел обучение по пожарно-техническому минимуму (п. 3 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);
6. Не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

**Здание клуба с. Балыктуюль:**

7. Здание не обеспечен автоматической пожарной сигнализацией (п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83, ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.4, п. 11 таблицы №1 СП 486.1311500.2020);
8. Не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном

месте (п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

9. Пожарный щит не доукомплектован (п. 410 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

10. Не разработан план эвакуации людей при пожаре (п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

11. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) не проходят своевременно обслуживание, перезарядку, сведения не заносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

Здание клуба с. Паспарга:

12. Здание не обеспечен автоматической пожарной сигнализацией (п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83, ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.4, п. 11 таблицы №1 СП 486.1311500.2020);

13. Не разработан план эвакуации людей при пожаре (п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

14. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) не проходят своевременно обслуживание, перезарядку, сведения не заносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

15. Пожарный щит не доукомплектован (п. 410 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

16. Не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479);

17. Разделка дымохода отопительной печи не соответствует установленным требованиям (п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.14, приложение Б СП 7.13130.2013);

18. Ширина эвакуационных выходов не соответствует установленным требованиям менее 1,2 м., при норме не менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 50 человек (п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020).

(указывается дата, время, адрес, место совершения нарушения;  
законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

Таким образом, мною, Старшим дознавателем территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Улаганскому и Кош-Агачскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай (Государственным инспектором Улаганского и Кош-Агачского районов по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Мекиным Аржаном Максимовичем, **были установлены достаточные данные**, что должностное лицо Чулунов Д.Г., по неосторожности допустил нарушения требований пожарной безопасности, хотя у него имелась возможность для соблюдения данных требований, но не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Нарушения требований пожарной безопасности, допущенные должностным лицом Чулуновым Д.Г., каждое по отдельности и в совокупности создают угрозу жизни и здоровью граждан, работающих и посещающих данную организацию. При таких обстоятельствах имеются достаточные данные, указывающие на наличие события, состава административного правонарушения и вины должностного лица Чулунова Д.Г. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются законодательный и (или) нормативный акт, предусматривающий ответственность, статья или номер пункта)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1.ч.1. ст. 29.9; ч.1.3.5. ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и принимая во внимание наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. 4 ст. 4.2 КоАП РФ

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

- раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать должностное лицо

Чулунова Дмитрия Геннадьевича

(фамилия, имя, отчество)

Виновным (виновной) в совершении административных правонарушений, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить ему (ей) наказание в виде предупреждения

(указывается вид взыскания: штраф или предупреждение) (указать размер административного штрафа в соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ)

в соответствии с протоколом № 12 составленным Старшим дознавателем

территориального отдела надзорной деятельности и ПР по Улаганскому и Кош-Агачскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай (Государственный инспектор Улаганского и Кош-Агачского районов по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Мехиным Аржаном Максимовичем

за нарушение требований Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении

(указывается полное наименование законодательного и нормативного акта, который был нарушен)

Правил противопожарного режима в РФ»; ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2. Объявить, что он (она) и иные заинтересованные лица, указанные в ст. ст. 25.1, 25.3-25.5 КоАП РФ в соответствии со ст. ст. 30.1-30.3 КоАП РФ имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии

Вышестоящему должностному лицу – Главному государственному инспектору Улаганского и Кош-Агачского районов, в орган или Кош-Агачский районный суд

(указывается вышестоящий государственный инспектор ГПН или районный (городской суд)

Подпись лица, вынесшего постановление

Право на обжалование постановления мне разъяснено и понятно,  
Копию постановления получил

(подпись правонарушителя, дата)

Копия постановления направлена \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

### ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Постановление № 12 « 29 » июля 2021 г.

Обжаловано и опротестовано не было, в связи с чем «     »     20     г. вступило в законную силу

Исполнено «     »     2019 г.

(номер финансового документа)