

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Улаганскому и Кош-Агачскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
с. Балыктуюль
(место составления акта)

" 26 " июля 2021 г.
(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 13

По адресу/адресам: Республика Алтай, Улаганский район с. Балыктуюль ул. Центральная 91
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (Приказа) № 13 от 12.07.2021

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Сельская администрация Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: _____ Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 (два) рабочих дня / 3 ч. 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Улаганскому и Кош-Агачскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Чулунов Д.Г., 12.07.2021, 10 час. 45 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Мекин Аржан Максимович – старший дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Улаганскому и Кош-Агачскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай (Государственный инспектор Улаганского и Кош-Агачского районов по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Глава Чулунов Д.Г.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Здание сельской администрации:

1. Не организовано работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации не исправна), обеспечивающие исправное состояние указанных средств. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (документы не предоставлены). Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);
2. Пожарный щит не доукомплектован (п. 410 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);
3. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) не проходят своевременно обслуживание, перезарядку, сведения не заносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);
4. Разделка дымохода отопительной печи не соответствует установленным требованиям (п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.14, приложение Б СП 7.13130.2013) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);
5. Ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности не прошел обучение по пожарно-техническому минимуму (п. 3 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);
6. Не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);

Здание клуба с. Балыктуюль:

7. Здание не обеспечен автоматической пожарной сигнализацией (п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83, ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.4, п. 11 таблицы №1 СП 486.1311500.2020) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);
8. Не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков)

производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);

9. Пожарный щит не доукомплектован (п. 410 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);

10. Не разработан план эвакуации людей при пожаре (п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);

11. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) не проходят своевременно обслуживание, перезарядку, сведения не заносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);

Здание клуба с. Паспарта:

12. Здание не обеспечен автоматической пожарной сигнализацией (п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 10 ст. 83, ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.4, п. 11 таблицы №1 СП 486.1311500.2020) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);

13. Не разработан план эвакуации людей при пожаре (п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);

14. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) не проходят своевременно обслуживание, перезарядку, сведения не заносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 60 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);

15. Пожарный щит не доукомплектован (п. 410 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);

16. Не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);

17. Разделка дымохода отопительной печи не соответствует установленным требованиям (п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.14, приложение Б СП 7.13130.2013) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);

18. Ширина эвакуационных выходов не соответствует установленным требованиям менее 1,2 м., при норме не менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 50 человек (п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020) (глава сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.);

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 13/1/1 от 26.07.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Глава Сельской администрации Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай Чулунов Д.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“26” июля 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица)